



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГКУ «Управление
социальной защиты населения
в МО «город Махачкала»

З.И. Джанатлиев

« 07 » 02 2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОУ «Средняя образовательная школа № 16»**

№ 44-2-1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
1.2. Адрес объекта: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала,
ул. Дахадаева, д. 90
1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа - 1508,2 м²
 - часть здания 2 этажа – 1373,3 м²
 - наличие прилегающего участка (да, нет) 2437 м²
1.4. Год постройки здания 1951г., последнего капитального ремонта - 2010г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2021-2022гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16" МБОУ "СОШ №16"
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 90
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования» Администрации городского округа «город Махачкала»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 53

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги.

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 630
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описание маршрута движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутный автобус № 12, 15 а, 15 б, 55, 1, 2 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.
- 3.2.2 время движение (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ
(формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДУ
2	Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г) ДУ(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г), ДУ (К,О,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Отсутствуют указатели движения, информационные стенды высокой контрастности. Не установлены рифленые напольные указатели у входных дверей. Необходимо установить электронное информационное табло, звуковые маячки у входной двери, контрастную маркировку дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей;

Отсутствуют дублирующие средства отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля. Не установлены электронные носители статистической динамической информации (табло, большие экраны, дисплей и про.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К, О - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой

		знаков «Инвалид». С - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности. Г - Установка указателей движения, информирующих стендов.
2	Вход (входы) в здание	К – установка кнопки вызова, замена дверей на автоматические раздвижные С – установка звуковых маячков у входных дверей. Контрастная маркировка дверных проемов, ручек и поручней. Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	К - устройство подъемника О - установка опорных поручней С – установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию. Г – Установка электронных носителей графической информации; графических знаков безопасности и предупреждающих знаков. Установка световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К – Расширение дверных проемов с устранением порогов. С – Дублирование средств отображения

		информации. общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов.
5	Санитарно-гигиенические помещения	К, О – установка кнопки аварийного вызова, обеспечение пространства для маневрирования кресла-коляски, установка крючков для костылей С – Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно- гигиенических помещений. Установка тактильной полосы от входа к унитазу.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить специальными средствами для инвалидов с нарушениями зрения и слуха.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков. Установка текстовых напольных указателей. Установка рифленых наземных указателей.
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021-2022гг**

в рамках исполнения **Государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда»**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ***частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть): согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на «Карте доступности объектов» субъекта Российской Федерации планируется размещение до конца 2021г.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 03 » 02 2021г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 44-2-1 от « 04 » 02 2021г.
3. Решения местной комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО «город Махачкала» от « » 2021г.



АНКЕТА
 (информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
МБОУ «Средняя образовательная школа № 16»

№ 44-2-1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
 1.2. Адрес объекта: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Дахадаева, д. 90
 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа - 1508,2 м²
 - часть здания 2 этажа – 1373,3 м²
 - наличие прилегающего участка (да, нет) 2437 м²
- 1.4. Год постройки здания 1951г., последнего капитального ремонта - 2010г.
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2021-2022гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16" МБОУ "СОШ №16"
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Дахадаева, д. 90
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования» Администрации городского округа «город Махачкала»
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Махачкала, ул. Ярагского, д. 53

2. Характеристика деятельности организации на объекте
 (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
 2.8 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги.
 2.9 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно)

- 2.10 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)
- 2.11 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития
- 2.12 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 630
- 2.13 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.3 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описание маршрута движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутный автобус № 12, 15 а, 15 б, 55, 1, 2 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.4 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.4.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.
- 3.2.2 время движение (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ
(формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К, О - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид». С - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности. Г - Установка указателей движения, информирующих стендов.
2	Вход (входы) в здание	К – установка кнопки вызова, замена дверей на автоматические раздвижные С – установка звуковых маячков у входных дверей. Контрастная маркировка дверных проемов, ручек и поручней. Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	К - устройство подъемника О - установка опорных поручней С – установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию. Г – Установка электронных носителей графической информации; графических знаков безопасности и предупреждающих знаков. Установка световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	К – Расширение дверных проемов с устранением порогов. С – Дублирование средств отображения информации. общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч.

		маркировка кабинетов.
5	Санитарно-гигиенические помещения	К, О – установка кнопки аварийного вызова, обеспечение пространства для маневрирования кресла-коляски, установка крючков для костылей С – Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений. Установка тактильной полосы от входа к унитазу.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить специальными средствами для инвалидов с нарушениями зрения и слуха.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков. Установка текстовых напольных указателей. Установка рифленых наземных указателей.
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на «Карте доступности объектов» субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКУ «Управление
социальной защиты населения
в МО «город Махачкала»
З.И.Джанатлиев
«04» 02 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
МБОУ «Средняя образовательная школа № 16»**

№ 44-2-3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**
1.2. Адрес объекта: **367000, Республика Дагестан, город Махачкала,
ул. Дахадаева, д. 90**
1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа - **1508,2 м²**
 - часть здания 2 этажа – **1373,3 м²**
 - наличие прилегающего участка (да, нет) **2437 м²**
1.4. Год постройки здания **1951г.**, последнего капитального ремонта - **2010г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2021-2022гг.**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16" МБОУ "СОШ №16"**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Дахадаева, д. 90**
1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **МКУ «Управление образования» Администрации городского округа «город Махачкала»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г.Махачкала, ул. Ярагского, д. 53**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.14 Виды оказываемых услуг – **образовательные услуги.**

- 2.15 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно)
- 2.16 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)
- 2.17 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития
- 2.18 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 630
- 2.19 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.5 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описание маршрута движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутный автобус № 12, 15 а, 15 б, 55, 1, 2 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.6 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.6.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.
- 3.2.2 время движение (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
- 3.2.6 перепады высоты на пути: нет обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ
(формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДУ
2	Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г) ДУ(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г), ДУ (К,О,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Отсутствуют указатели движения, информационные стенды высокой контрастности. Не установлены рифленые напольные указатели у входных дверей. Необходимо установить электронное информационное табло, звуковые маячки у входной двери, контрастную маркировку дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей;

Отсутствуют дублирующие средства отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля. Не установлены электронные носители статистической динамической информации (табло, большие экраны, дисплей и про.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К, О - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не

		более 50 м с установкой знаков «Инвалид». С - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности. Г - Установка указателей движения, информирующих стендов.
2	Вход (входы) в здание	К – установка кнопки вызова, замена дверей на автоматические раздвижные С – установка звуковых маячков у входных дверей. Контрастная маркировка дверных проемов, ручек и поручней. Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	К - устройство подъемника О - установка опорных поручней С – установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию. Г – Установка электронных носителей графической информации; графических знаков безопасности и предупреждающих знаков. Установка световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К – Расширение дверных проемов с устранением порогов. С – Дублирование

		средств отображения информации. общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов.
5	Санитарно-гигиенические помещения	К, О – установка кнопки аварийного вызова, обеспечение пространства для маневрирования кресла-коляски, установка крючков для костылей С – Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно- гигиенических помещений. Установка тактильной полосы от входа к унитазу.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить специальными средствами для инвалидов с нарушениями зрения и слуха.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков. Установка текстовых напольных указателей. Установка рифленых наземных указателей.
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021-2022гг.**

в рамках исполнения **Государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда»**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на «Карте доступности объектов» субъекта Российской Федерации планируется размещение до конца 2021г.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.

2. Входа (входов) в здание на _____ л.

3. Путей движения в здании на _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Насадина СВ К.Р. Насадина
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

оп. спец. обл. А.З. Насадина
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

вед.сп.отг. Р.С. Саидова Омар
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов Зам.предс. Оровон Магомедов З/МЗФ
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте директор Магомедов З.А. for
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)